

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взаётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Индустриальному району ТО НД №1 УНД

(наименование органа государственного надзора)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-36, 46-63-39@mail.ru

**Предписание № 165/1/34**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №219» общеразвивающего вида**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 165 от «30» марта 2015 г. начальнику отделения - государственного инспектора Индустриального района города Барнаула по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «9» апреля 2015 г. по 12 ч. 00 мин. «09» апреля 2015 г., в период с 10 ч. 00 мин. «21» апреля 2015 г. по 12 ч. 00 мин. «21» апреля 2015 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №219» общеразвивающего вида, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, Индустриальный район, ул. 50 лет СССР, 18.

проверку проводил(а):

Шукич Игорь Евгеньевич - Инспектор отделения по Индустриальному району ТОНД №1 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Берляндт Мариной Александровной – и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №219» общеразвивающего вида

(указываются должности, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	помещения швей, гладильной, мастерской в здании не оборудованы дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.	п. 1.82. СНиП 2.08.02-89*	01.04.2016	
2	пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода здания выполнены из горючих материалов	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 23.06.2014 N 581	01.04.2016	

3	на обводной линии внутреннего противопожарного водопровода здания не установлена задвижка с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды, открывающаяся автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики	п. 55, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 23.06.2014 N 581, п. 11.7* СНиП 2.04.01-85*	01.04.2016	
---	---	---	------------	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лиц проводивших проверку:



Шукис И.Е. - Инспектор отделения по Индустриальному району ТОНД №1 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Предписание для исполнения получил:

Берляндт Марина Александровна – и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №219» общеразвивающего вида

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» апреля 2015 г.

  
(подпись)

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912) 985547)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)