

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Валетная, 2-я, т. 54-06-28, [mchs@ab.ru](mailto:mchs@ab.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение по Индустриальному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР

(наименование органа государственного контроля)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-36, [46-63-39@mail.ru](mailto:46-63-39@mail.ru)

### Предписание № 237/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

#### Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №219» общеразвивающего вида

(наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 237 от «4» октября 2017 г. начальника отделения по Индустриальному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – Демидова М.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. «12» октября 2017 г. по 14 ч. 00 мин. «12» октября 2017 г., с 14 ч. 00 мин. «19» октября 2017 г. по 15 ч. 00 мин. «19» октября 2017 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №219» общеразвивающего вида, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 18.


проверку проводил(а):

Шукис Игорь Евгеньевич - Инспектор отделения по Индустриальному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю. эксперты не привлекаются

**совместно с:** Макушкиной Оксандрой Викторовной – и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №219» общеразвивающего вида

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	инструкция по пожарной безопасности на объекте защиты не содержит сведений о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте	п.п. д, п. 461 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.02.2018	19.10.2017 
2	противопожарные двери помещения рабочего на 1-м этаже, помещения кладовой на 3-м этаже не оборудованы механизмами для самозакрывания	п. 37(1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.02.2018	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подпись лиц проводивших проверку:**



**Шукис И.Е. - Инспектор отделения по Индустриальному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

**Предписание для исполнения получил:**

Макушкина Оксана Викторовна – и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №219» общеразвивающего вида

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**«19» октября 2017 г.**

Телефон доверия СРЦ МЧС России (813912) 985547)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (813852) 658219)